



УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Еманжелинского  
городского поселения  
А.Н. Хрулев  
\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Пояснительная записка к дизайн-проекту по ремонту благоустройства городского сквера в Еманжелинском городском поселении Челябинской области.  
Южная поперечная аллея**

Существующая Южная поперечная аллея длиной 143,0 м шириной 4 м имеет асфальтовое покрытие. Обнаружены разрушения кромки покрытия, многочисленные ямки, просадки, обнаружена сетка трещин, отсутствует бордюрный камень. Вдоль данной аллеи расположены скамейки, под которыми отсутствует твердое асфальтовое покрытие.

**На основании вышеизложенного необходимо выполнить следующие работы:**

Необходимо заасфальтировать южную поперечную аллею площадью 572,0 кв.м толщиной 4 см асфальтобетонной смесью марка II тип Б, также по бокам обустроить бетонным бортовым камнем БР 100.20.8. Вдоль аллеи расположены две скамьи под которыми необходимо выполнить асфальтобетонное покрытие в форме трапеции основаниями 5,0 и 4,0 м, длиной 2 м, асфальтобетонной смесью марка II тип Б толщиной 4 см и обустроить каждую площадку бордюрным камнем БР 100.20.8 .

Заместитель главы Еманжелинского  
городского поселения

А.М. Подживотов