

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Еманжелинского  
городского поселения  
А.Н. Хрулев  
«        »        2017 г.



**Пояснительная записка к дизайн-проекту по ремонту благоустройства  
городского сквера в Еманжелинском городском поселении Челябинской  
области. Центральная аллея**

1) Существующая центральная аллея шириной 4 м имеет асфальтовое покрытие. Длина от северной аллеи до кольцевой дорожки 83,0 м, от кольцевой дорожки до южной аллеи – 120,0 м, от южной аллеи до выхода на площадь автостанции – 55 м. кольцевая дорожка вокруг фонтана -внешний радиус – 9,0 м, внутренний – 3,5 м. Обнаружены разрушения кромки покрытия, многочисленные ямки, просадки, обнаружена сетка трещин. Бортовой камень отсутствует. Вдоль данной аллеи расположены 22 скамейки под которыми отсутствует твердое асфальтовое покрытие. Кольцевая дорожка окаймлена бордюрным камнем БР 100.30.18.

**На основании вышеизложенного необходимо выполнить следующие работы:**

Необходимо заасфальтировать центральную аллею площадью 258 кв.м толщиной 4 см асфальтобетонной смесью марка II тип Б, также по бокам обустроить бетонным бортовым камнем БР 100.20.8. Кольцевую дорожку также необходимо заасфальтировать площадью 989,875 кв.м толщиной 4 см асфальтобетонной смесью марка II тип Б. Вдоль аллеи расположены двадцать две скамейки под которыми необходимо выполнить асфальтобетонное покрытие в форме трапеции основаниями 5,0 и 4,0 м, длиной 2 м, асфальтобетонной смесью марка II тип Б толщиной 4 см, общей площадью 198 кв.м и обустроить каждую площадку бордюрным камнем БР 100.20.8.

Заместитель главы Еманжелинского  
городского поселения



Д.С. Дубровин